

ПАСПОРТ ПРОЕКТУ

Номер договору замовлення проекту № _____ від _____ квітня 2019р.
 Вид будівництва Реконструкція
 Напруга лінії 0,4 кВ
 Адреса будівництва с.Глібовка буд №88 к/м «Золотий берег»
 Вишгородський р-н Київська область

Замовник проекту _____
 Генеральна проектна організація ТОВ «Енергобуд Київ»
 Експлуатаційна організація _____
 Дата виконання проекту 2019р.

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Назва характеристики	Показник, кількість
1. Ввід-0,4 кВ	існуючий
2. Розрахункова потужність	20 кВт (0,4кВ)
3 КЛ-0,4кВ від ВРП-0,4кВ до РП-0,4кВ (будинку)	20м
в т числі кабелем АВВГ 4х16мм ² в траншеях	11м
по конструкціях (в трубах)	9м
Категорія надійності	III
4. Клас наслідків	СС 1

РОЗРАХУНОК КЛАСУ НАСЛІДКІВ

Найменування об'єкта будівництва	Характеристика можливих наслідків відмови будівлі або споруди						Клас наслідків за ДБН А 2.2-3-2012
	Можлива небезпека			Обсяг можливого економічного збитку	Втрата об'єктів культурної спадщини	Припинення функціонування об'єктів комунікацій	
	Для здоров'я і життя людей які ПОСТІЙНО перебувають на об'єкті	Для здоров'я і життя людей які ПЕРІОДИЧНО перебувають на об'єкті	Для здоров'я і життя людей які перебувають ЗОВНІ об'єкта				
Ввід 0,4кВ	4	10	50	2 м/зпл	-	місцеве	СС1

1.ПРИ РОЗРАХУНКУ ВРАХОВАНО ВИМОГИ ДБН В 1.2-14 2013 ЗА ЯКИМИ ПРОЕКТНИЙ ОБ'ЄКТИ НЕ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ОСНОВНИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ СИСТЕМ ВИСОКОЇ НАПРУГИ ТА НЕ МОЖУТЬ КЛАСИФІКУВАТИСЯ ЗА КЛАСОМ НАСЛІДКІВ СС3 ТА СС2

2. За класифікацією ДБН А 2.2-3 2013 проектний об'єкт віднести до класу наслідків СС-1

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам.	Інв. №	3-05/19 ПП							
				Зм.	Кіл.	Арк.	№док.	Підпис	Дата		
				Розробив	Приведенець	В		05.19	Стадія	Аркуш	Аркушів
				Н.контроль	Юрчук В.М			05.19			
				ГП	Приведенець	В		05.19	ТОВ «Енергобуд Київ»		
				<i>Паспорт проекту</i> <i>Показники проекту</i>							