Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документу, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
	Заміна обладнпання в ВРП-0,4кВ							
	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-100м	Ір- 40А			шт	2		
	КЛ-0,4кВ							
	Кабель з алюмінієвими жилами	АВВГ- 4х16мм2			м	22		
	Гофротрубка	Ф40			м	9		
	Стрічка сигнальна Обережно кабель				м	11		
	Розподільчий щит (РП-04кВ)							
	Пристрій захисного відключення двополюсний	Ін 40А Ів 30мА			шт	2		
	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29м	Ір- 40А			шт	1		
	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29м	Ір- 16А			шт	3		
	Однополюсний автоматичний вимикач ВА47-29м	Ір-16А\ 10А			шт	4 /4		
	Захисне заземлення							
	Сталь кругла	Ф16/10			м	16/40		
	Розподільчі мережі /0,22кВ (Освітлення)							
	Вимикач одинарний (утоплене виконання)	220В 16А			шт	28		
	Коробка ізольована розподільча	ІЕК			шт	29		
	Світильник з економічними лампами	21Вт			шт	23		
	Кабель з мідними жилами	ВВГнд- 3х1,5мм2			м	115		
	Гофротрубка	Ф20			м	50		
	Розподільчі мережі /0,22кВ (Розетки)							
	Розетка з заземлюючим контактом (утоплене вик	220В 16А			шт	43		
	Коробка ізольована розподільча	ІЕК			шт	48		
	Кабель з мідними жилами	ВВГ нд- 3х2,5мм2			м	140		
	Гофротрубка	Ф20			м	50		

Зм.	К-сть	Арк.	№ докум	Підпис	Дата	3-05/19- СП		
Розробив		Приведенець			05.19	Специфікація матеріалів і обладнанння	стадія	аркуш	аркушів
ГІП		Приведенець В			05.19		РП	1	1
Директор							ТОВ „Енергобуд Київ”		
Розробив									
Н. контр.		Юрчук В.М			05.19				
Затверд.									