



Поз.	Найменування	Од.	К-сть
1	Дозволена потужність КТПП-81	кВт	2
2	Провід самоутримний СП-5 2X25	км	0,69
3	Кількість ліхтарів всього/потужність	шт	14

Позначення, прийняті на схемі

- КТП точка приєднання
- щит обліку та управління ВО
- проектний провід СП 5нг 2x25 мм2
- діюча залізобетонна опора ПЛІ 0,38 кВ
- проектна залізобетонна опора ПЛІ 0,38 кВ
- обмежувач перенапруги
- адаптер заземлення
- повторне заземлення
- ліхтарі ВО

ПОГОДЖЕНО: \_\_\_\_\_

ПОГОДЖЕНО: \_\_\_\_\_

						4-01-20/ЕП-1			
Зм.	Кільк	Арк.	Нодок	Підпис	Дата	Поопорна схема мережі вуличного освітлення с. Богдасів від КТПП-81 М1:1000	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Юрчук			01.20		РП	1	6
Розробив		Приведенець			01.20		<b>ТОВ «Енергобуд Київ»</b>		
Н. контроль		Юрчук			01.20				