



Металічний корпус щита обліку та управління вуличним освітленням заземлити
Опір заземлення не більше 4 Ом

Зм.	К-сть	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	4-01/20-ЕП-2			
ГІП		Юрчук			01.20	Схема обліку та управління вуличним освітленням від КТП-81	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Приведенець			01.20		РП	2	6
Директор		Юрчук			01.20		ТОВ «Енергобуд Київ»		
Н. контр.		Юрчук			01.20				
Затверд.									