

«УЗГОДЖУЮ»

Проектна організація
_____ 2019 року

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Представник Замовника
_____ 2019 року**ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ**

Найменування об'єкту : Реконструкція електропостачання (збільшення потужності)
житлового будинку №88 к/м «Золотий берег»
в с.Глібовка Вишгородського району Київської області

Підстава проектування: Технічні умови видані власником мереж, вихідні дані Замовника

1. Вид будівництва : - Реконструкція
2. Дані про інвестора – _____
3. Дані про Замовника _____
4. Джерело фінансування кошти Замовника
5. **Необхідність розрахунків ефективності інвестицій** не потрібно інвестиції пов'язані з покращенням культурно побутових умов ;
6. Дані про генерального проектувальника : ГПП –Приведенець В.Т. сертифікат відповідності від 7.04.2016 серія АР №011866.
7. Стадії проектування робочий проект .
8. Інженерні вишукування виконані
9. Дані про особливі умови будівництва в умовах діючої мережі
10. Основні архітектурно планувальні вимоги

11. Запроектувати мережі 0,4/0,22кВ для збільшення потужності до 20 кВт
-в т числі:

(виконує енергопостачальна організація (ОСР)

Заміна автоматичних вимикачів в існуючому ВРП-0,4кВ (40 А для потужності 20кВт-)
(виконує Замовник)

-в т числі:

1. Монтаж КЛ-0.4кВ від ВРП-0,4кВ (на опорі) до РП-0,4кВ (в будинку)
2. Монтаж РП-0,4кВ та внутрішніх розподільчих мереж житлового будинку
3. Монтаж пристрою захисного заземлення РП-0,4кВ

Черговість будівництва в одну чергу без пускових комплексів..

12. **Визначення класу (наслідків) відповідальності та установленого строку експлуатації** - реконструйований об'єкт віднести до класу наслідків **СС 1** з терміном експлуатації 25 років.

13. **Вказівки про необхідність :**

- Попередні погодження проектних рішень з власником мереж (виконує Замовник)
Облік активної електроенергії

-(згідно вимог енергопостачальної організації)

16. **Потужність та характеристика об'єкта**

Розрахункова потужність 20 кВт

- 17 **Вимоги до благоустрою будівельного майданчика** не потрібні

18. **Вимоги до інженерного захисту території** не плануються.

19. **Вимоги до ОВНС та ОБ** визначити проектом.

20. **Вимоги з енергозбереження та енергоефективності** визначити проектом

21. **Вимоги до режиму та охорони праці** визначити проектом

22. **Вимоги цивільної оборони** не розробляти

23. **Вимоги до систем протипожежного захисту** визначити проектом;

24. **Вимоги до спеціальних заходів** не визначати

Замовник (інвестор) склав