



Позначення, прийняті на схемі:

- 1 – провід мережі електропостачання
- 2 – ізолюваний провід мережі вуличного освітлення
- 3 – затискач проколюючий ЗВ 1.2
- 4 – заземлюючий провідник

Примітка:

- кут нахилу світильника 15° від горизонтальної осі
- металоконструкцію кріплення світильника з'єднати заземлюючим провідником ЗП з верхнім заземлюючим випуском опори
- кріплення конструкції світильника до тіла опори хомутами Х15 за типовим проектом

						4-01/20-ЕП-5			
Зм.	К-сть	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
ГІП		Юрчук			01.20	Схема установки світильника	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Приведенець			01.20		РП	5	6
Директор		Юрчук			01.20				
Н. контр.		Юрчук			01.20				
Затверд.							ТОВ «Енергобуд Київ»		